УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Озон»

_____ Г.И. Кулушева
"30" апреля 2026 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): Дворец культуры и спорта «Газовик» ООО «Озон».

1.2. Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений, образовательные услуги, оказание услуг отдыха детей и их оздоровления.

1.3. Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 17645,3 кв. м.

часть здания ___ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (ООО «Озон»).

1.5. Адрес места нахождения организации: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом № 1.

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная.

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: ООО «Газпром добыча Оренбург». 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом № 1/2.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 774 чел.

2.3. Виды оказываемых услуг: деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений, образовательные услуги, оказание услуг отдыха детей и их оздоровления.

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/ нет необходимости)
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	Доступно условно для всех

		категорий, требуется помощь сотрудника, за исключением зоны санитарно-гигиенические помещения. Данные зоны недоступны для инвалидов-колясочников.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условии доступности для инвалидов предоставляемых услуг

Nп /п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/ нет необходимости)
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и па контрастном фойе	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска па объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	нет необходимости

9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведении объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Nп/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	В зоне ожидания разработать и установить тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему отображающую информацию о помещениях на объекте и с указанием доступных мест	до 2030 года
2	В зоне ожидания предусмотреть места для инвалидов и МГН (в т.ч. и фиксированные сиденья с опорой для спины и подлокотниками) не менее 5% от расчетного числа посетителей и обозначить знаком доступности для инвалидов -разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии ,03м от плоскости дверного полотна при открывании двери по ходу движения	до 2030 года
3	Дверные проемы на путях движения привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (при двухстворчатых дверях ширина одной створки должна быть 0,9м и пороги не более 0,014м), в настоящее время приобрести инвентарный переносной пандус и использовать его с помощью обученного персонала	до 2030 года
4	На расстоянии 0,3м от плоскости дверного полотна установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели	до 2030 года
5	Пороги в дверных проемах на путях эвакуации привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (пороги не более 0,014м, дверные проемы не менее 0,9м)	до 2030 года
6	Оборудовать для инвалидов и МГН доступную кабину или туалетную комнату в соответствии с СП 59.13330.2016 (раздел 6.3 «Санитарно-бытовые помещения») и ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования».	до 2030 года

7	Оборудовать для инвалидов и МГН доступную душевую в соответствии с СП 59.13330.2016 (раздел 6.3 «Санитарно-бытовые помещения») и ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»	до 2030 года
8	В раздевальной предусмотреть места для хранения кресел-колясок	до 2030 года
9	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее 2-х), в том числе для хранения костылей и протезов	до 2030 года
	Разместить цветографические указатели и знаки, в том числе цветную разметку, щиты, стенды, электронные информационные табло, мониторы, дисплеи, тактильные таблички и схемы с рельефным шрифтом, световые маяки	до 2030 года

№ п/п	**Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов***	**Сроки**
1	На пути движения до места получения услуги установить тактильно-контрастные предупреждающие и направляющие указатели	до 2030 года
2	Разместить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположив их со стороны ручки, на высоте от1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери	до 2030 года
3	Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала бассейна и на входе в зал из помещений переодевания и душевых установить горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2м, а для детей дополнительно – на уровне 0,5м от пола	до 2030 года

Руководитель рабочей группы: Заместитель директора по общим вопросам ООО «Озон»	Чекрыгин А.В. (Подпись)
Члены рабочей группы:	
Ведущий инженер ООО «Озон»	Буренин А.Н. (Подпись)
Заместитель директора по отдыху и оздоровлению	Евсеев В.А. (Подпись)
Начальник ООМРиРУ	Гнездилова О.А. (Подпись)
Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения	Кузнецов Ю.А. (Подпись)
В том числе: Представители общественных организаций инвалидов Представитель ОООО ВОИ, И.о. заместителя представителя по производственно-хозяйственной деятельности	Белокопытов Д.К. (Подпись)